

TOPLINE

Systemprüfung nach RAL-RG 716/1

Prüfzeugnis Nr. Gutachten Datum	Fenstertyp/Größe Profile Art.-Nr.	Einstufung in Beanspruchungsgruppe nach DIN 18055	Längenbezogene Fugendurchlässigkeit in m ³ /hm (bei 10PA)
10119908 21.01.99	1-ftg. DK mit Kreuzsprossen, darunterliegende Festverglasung RAM = 1476 x 2276 mm / FAM = 1400 x 1600 mm – armiert Rahmen 101.200 / Riegel 102.200 / Flügel 103.200 / Sprosse 102.201	C	< 0,1
	1-ftg. DK Fenstertür RAM = 1076 x 2576 mm / FAM = 1000 x 2500 mm – armiert Rahmen 101.201 / Flügel 103.202	C	< 0,1
	2-ftg. D/DK Fenstertür mit losem Setzpfosten RAM = 1282 x 2276 mm / FAM = 600 x 2200mm – armiert Rahmen 101.200 / Stulp 102.206 / Flügel 103.201	C	< 0,1

VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526/29- 4690
Fax. 02526/29- 4696
e-Mail: uborgmann@veka.com