

Softline AD

Systemprüfung nach RAL-RG 716/1

Prüfzeugnis Nr. Gutachten Datum	Fenstertyp/Größe Profile Art.-Nr.	Einstufung in Beanspruchungsgruppe nach DIN 18055	Fugendurchlass- koeffizient A_N $m^3 / hm \cdot (10PA)^{2/3}$
10112969 26.10.1992	DK / 1412 x 1510 mm – armiert 101.085 / 103.105 flb.	C	< 0,1
	DK / Tür 1010 x 2260 mm – armiert 101.085 / 103.105 flb.	C	< 0,1
	2-flg. DK/DK 2742 x 1510 mm – armiert 101.085 / 102.087 / 103.105 flb.	C	< 0,1
	2-flg. D/DK Stulp 2318 x 1385 mm – armiert 101.085 / 102.086 / 103.104 nflb.	B	0,1
	2-flg. D/DK Stulptür 1735 x 2135 mm – armiert 101.085 / 102.086 / 103.104 nflb.	B	0,1

VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526/29- 4690
Fax. 02526/29- 4696
e-Mail: uborgmann@veka.com