

Softline AD

Softline-Haustür: Systemprüfung nach RAL-GZ 996

Prüfzeugnis Nr. Datum	Haustürtyp / Größe Profil Art.- Nr.	Einstufung in Beanspruchungsgruppe nach RAL-GZ 996	Längenbezogene Fugendurchlässigkeit in m ³ /hm (bei 10PA)
201 16681 24.09.1996	DL / 1120 x 2120 mm / innen öffnend 101.085 / 105.081 / 104.056 / mit Sprossen	0	< 0,9
	DL / 1120 x 2120 mm / innen öffnend 101.085 / 105.081 / 104.126 / mit Sprossen	A	0,1
	DR / 1120 x 2120 mm / außen öffnend 101.085 / 105.082 / 104.128 / mit Sprossen	A	1,0
	DR / 1120 x 2120 mm / außen öffnend 101.085 / 105.082 / 104.128	A	nicht gesondert geprüft Werte siehe Tür wie vor

VEKA AG

Dieselstr. 8

48324 Sendenhorst

Tel.: 02526/29- 4690

Fax. 02526/29- 4696

e-Mail: uborgmann@veka.com