

Softline AD

Schallschutzprüfungen nach DIN 52210

Bestimmung der Luftschalldämmung
Messung nach DIN 52210
Bewertung nach DIN EN ISO 717-1(Eignungsprüfung I für DIN 4108)

Stulpfenster:

Prüfzeugnis Datum Institut	Fenstertyp / Größe Profile Art.-Nr.	Vergiasung Scheibenaufbau / Füllung Hersteller	* Rw. p = Rw Prüfstand bewertetes Schattdämmmaß Fenster Rw. p *
930623.P31/P25 23.06.1993 ift Rosenheim	D - DK / 1230 x 1480 mm armiert 101.085 / 102086 103.104 nflb. / 103.105 flb.	4-16-4 / Luft Consafis	R_{w,p} 33 dB R_{w,r} - -
930623.P33/P24 23.06.1993 ift Rosenheim	DK / 1230 x 1480 mm armiert 101.085 / 103.104 nflb. 101.085 / 103.105 flb.	6-16-4 / Luft Consafis	R_{w,p} 38 dB R_{w,r} - -
930623.P30 23.06.1993 ift Rosenheim	DK / 1230 x 1480 mm armiert 101.085 / 103.104 nflb. 101.085 / 103.105 flb.	10-24-4 / Gas Consafis	R_{w,p} 42 dB R_{w,r} - -

VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526/29- 4690
Fax. 02526/29- 4696
e-Mail: uborgmann@veka.com