

# Softline MD

## Systemprüfung nach RAL-RG 716/1

Prüfzeugnis Nr. Datum	Fenstertyp/Größe Profile Art.-Nr.	Einstufung in Beanspruchungsgruppe nach DIN 18055	Fugendurchlass- koeffizient $A_N$ $\text{m}^3 / \text{hm} \cdot (10\text{PA})$ <sup>2</sup>
10113696/1 10.03.1994	DK / 1380 x 1480 mm armiert 101.099 / 103.117 nflb	<b>C</b>	<b>&lt; 0,1</b>
	DK Tür / 1230 x 2430 mm armiert 101.100 / 103.118 nflb	<b>C</b>	<b>&lt; 0,1</b>
	2 flg. D-DK Stulptür / 1740 x 2260 mm armiert 101.099 / 102.107 / 103.119 flb	<b>B</b>	<b>&lt; 0,1</b>
	2flg. D-OK Stulp 1687 x 1202 mm armiert 101.099 / 103.116 nflb	<b>C</b>	<b>&lt; 0,1</b>
	DK Tür 1010 x 2260 mm armiert 101.099 / 103.117 nflb	<b>C</b>	<b>&lt; 0,1</b>

VEKA AG

Dieselstr. 8

48324 Sendenhorst

Tel.: 02526/29- 4690

Fax. 02526/29- 4696

e-Mail: uborgmann@veka.com