

# Rolladenfertiggasten

## Schallschutzprüfungen

Prüfung der Luftschalldämmung  
nach DIN 52210 - 03 - E1 - L - P-F - 2 / vom Februar 1987

Prüfzeugnis Nr. Datum	Rolladenfertiggasten 188/210	Fenster ohne Rolladenkasten	Fenster mit Rolladenkasten errechnetes Schalldämmmaß	Schallschutz- klasse
920514.P1+P2 14.05.1992	Rolladenfertiggasten "wärmegegedämmt" mit Styropor-Formteil  Rw = 33 dB Rolladenpanzer oben  Rw = 33 dB Rolladenpanzer unten	<b>35 dB</b>	<b>35 dB</b>	<b>3</b>
		<b>38 dB</b>	<b>37 dB</b>	<b>3</b>
		<b>40 dB</b>	<b>38 dB</b>	<b>3</b>
		<b>42 dB</b>	<b>39 dB</b>	<b>3</b>
		<b>44 dB</b>	<b>40 dB</b>	<b>4</b>
		<b>46 dB</b>	<b>40 dB</b>	<b>4</b>
		<b>48 dB</b>	<b>41 dB</b>	<b>4</b>
		<b>50 dB</b>	<b>41 dB</b>	<b>4</b>

VEKA AG  
Dieselstr. 8  
48324 Sendenhorst  
Tel.: 02526/29- 4690  
Fax. 02526/29- 4696  
e-Mail: uborgmann@veka.com