

Rolladenfertiggasten

Schallschutzprüfungen

**Prüfung der Luftschalldämmung
nach DIN 52210 - 03 - E1 - L - P-F - 2 / vom Februar 1987
mit Schwerbitumenfolie**

Prüfzeugnis Nr. Datum	Rolladenfertiggasten 188/210	Fenster ohne Rolladenkasten	Fenster mit Rolladenkasten errechnetes Schalldämmmaß	Schallschutz- klasse
920514.P3+P4 14.05.1992	Rolladenfertiggasten mit Schwerbitumenfolie Styropor-Formteil Rw = 40 dB Rolladenpanzer oben Rw = 40 dB Rolladenpanzer unten	35 dB	35 dB	3
		38 dB	38 dB	3
		40 dB	40 dB	4
		42 dB	42 dB	4
		44 dB	43 dB	4
		46 dB	44 dB	4
		48 dB	46 dB	5
		50 dB	46 dB	5

VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526/29- 4690
Fax. 02526/29- 4696
e-Mail: uborgmann@veka.com